



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
(Главное управление МЧС России
по Республике Карелия)**

**Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Кемскому и Лоухскому районам**

ул. Энергетиков, 22, г. Кемь,
Республика Карелия, 186610
Телефон /Факс: 7-27-01 (код 81458)
e-mail: gpn_kem@10.mchs.gov.ru
24.03.2026 **ВЕР** ГУ-ИСХ-32089

№
На №ГУ-08-4278 от 17.03.2026

Директору
МБУДО Кемская СШ

Фурсову П.А.

ул. Каменева, д.20а, г. Кемь,
Республика Карелия,
186610

Уведомление №327189 от 24.03.2026

Сообщаем, что согласно заявлению №ГУ-08-4278 от 17.03.2026 оказана государственная услуга «Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах».

Подразделение	ГУ МЧС России по Республике Карелия
Дата регистрации	24.03.2026
Номер реестровой записи	Г015-00101-10/01263664
Собственник	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» Кемского муниципального округа
ИНН	1002003866
ОГРН(ИП)	1021000843511

Сведения об объекте защиты

Дата ввода объекта защиты в эксплуатацию	27.12.1972
--	------------

Полное наименование объекта защиты	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» Кемского муниципального округа
Адрес объекта защиты	186610, Республика Карелия, р-н Кемский, г. Кемь, ул. Каменева, Дом 20а

I Характеристика объекта защиты

Степень огнестойкости	V
Высота здания, м	1.5
Объем здания, куб. м	570
Количество этажей	1
Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	138
Класс конструктивной пожарной опасности	С3
Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет
Перечень и тип системы противопожарной	Система пожарной сигнализации (аналоговая), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа

II Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

III Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

Исходя из собственной оценки, возможность ущерба для третьих лиц отсутствует.

IV Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-
--	--

	<p>ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее–ТРОТПБ), ст. 69.</p> <p>Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее–СП 4), п.п. 4.3-4.12.</p>
Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Выполняется</p> <p>Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (далее–СП 8), п. 5.2.</p>
Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Выполняется</p> <p>ТРОТПБ, ст.ст. 90, 98. СП 4, п.п. 8.1-8.18</p>
Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Выполняется</p> <p>ТРОТПБ, ст.ст. 30, 87, табл. 21, 22.</p> <p>Свод правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее–СП 2), п.п. 5.2.1-5.2.10, 5.4.1-5.4.21, п. п. 6.7.10-6.7.12 (за исключением п. 5.4.16 СП 2; п. 5.2.4 СП 4).</p>
Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Выполняется</p> <p>Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее–СП 1), п.п. 4.2.1-4.2.27, 4.3.1-4.3.12 (за исключением п.п. 4.2.16, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.25, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.7, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12 СП1).</p>
Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Выполняется</p> <p>ТРОТПБ, ст. 90.</p> <p>СП 4, п.п. 7.1-7.17.</p>
Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, внутренний противопожарный водопровод, системы автоматической пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, системы оповещения и управления	<p>Выполняется</p> <p>Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее–СП 3), п. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, табл. 2.</p> <p>Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы</p>

эвакуацией)	<p>противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее—СП 484), п. п.5.1-5.22, 6.1.1-6.1.6, п.п. 6.2.1-6.2.14, приложение А, табл. А1, п. 16.</p> <p>Свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами. Требования пожарной безопасности» (далее—СП 486), табл. 1, п. 9.2.</p> <p>За исключением Свод правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п. 7.2 (в).</p>
Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	<p>Выполняется</p> <p>СП 484, п. 7.1.1-7.13, 7.2.1,-7.2.4.</p> <p>Свод правил СП 6.13130.2021 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (далее—СП 6), п.п. 5.1-5.12, 6.1-6.8, приложение А.</p>
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>Выполняется</p> <p>«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п.п. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50, 54, 55, 56, 60, 392-394, 395-413, 441, 442, 448, Приложение № 1.</p>

Заместитель начальника отдела

(должность руководителя
уполномоченного органа)

Романов А.И.

(фамилия и инициалы)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00BF4B8B19BFDD270627DCF913CFE3E9D1
Владелец: Романов Александр Иванович
Действителен с 25.02.2026 по 21.05.2027